

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ41.В.00213  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0632157  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "ПКО "Дмитровская Теплоизоляция". Адрес: Моск. обл., г. Дмитров, ул. Профиссиональная, д. 135, 141800. ОГРН: 1085007001705. Телефон 8 903 012 23 06.  
(наименование и место нахождения заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "ПКО "Дмитровская Теплоизоляция". Адрес: Моск. обл., г. Дмитров, ул. Профиссиональная, д. 135, 141800. ОГРН: 1085007001705. Телефон 8 903 012 23 06.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "СП Дебют". 1-й Смоленский пер., дом 7, оф 402 г. Москва, 121099  
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Юридический адрес: пр. Красной Армии, д. 186/2-20, г. Сергиев Посад, МО, 141315, тел. (499)248-10-29, факс (499)248-10-29, (499)248-46-10. ОГРН: 1025005334023. Аттестат рег. № ССПБ RU.ПБ41 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Воздуховод огнестойкий с теплозащитным покрытием из матов базальтовых прошивных МБИ (ТУ 5761-001-84395729-2009).  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
48 6367

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

предел огнестойкости:

EI- 60 - при толщине покрытия (40±5)мм;  
EI- 120 - при толщине покрытия (50±5)мм;  
EI- 180 - при толщине покрытия (60±5)мм.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 213-ао от 15.01.2010г. ОС ООО "СП ДЕБЮТ", ССПБ RU.ПБ41 от 23.04.2009

1. Протокол испытаний № 41 СР/С-10 от 29.01.2010 ИЛ АНО "НОРМАТЕСТ", рег. № ССПБ RU.ПБ103 от 23.04.2009

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 5761-009-51954575-2007, техническая документация изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 02.02.2010 по 01.02.2013



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Н. М. Грецкий

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.Г. Белов