РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-SK.ПБ01.В.00387** (номер сертификата соответствия) **ТР** **0631424** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Knauf Insulation, s.r.o.
968 14, Nova Bana, Zeleznicny rad 24, Slovensko (Словакия).
Тел. +421/45/6833450, факс +421/45/6833391.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Knauf Insulation, s.r.o.
968 14, Nova Bana, Zeleznicny rad 24, Slovensko (Словакия).
Тел. +421/45/6833450, факс +421/45/6833391.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Теплоизоляция NOBASIL на основе базальтового волокна, кашированная алюминиевой фольгой
(см.Приложение № 0059068)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 6224

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1
(группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1; дымообразующая способность - Д1; токсичность продуктов горения - Т1)
(см.Приложение № 0059068)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 9500 от 10.12.2009 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10707 от 19.11.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.01.2010 по 19.01.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **Н.П. Копылов**

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **А.И. Терешкин**

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SK.ПБ01.В.00387

(обязательная сертификация)

ТР 0059068
(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Теплоизоляция NOBASIL на основе базальтового волокна марок:
LSP кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны
(органических веществ на основе фенолформальдегидной смолы - max 2,8%, плотность 35 кг/м³+/-15%);
LSP кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны
(органических веществ на основе фенолформальдегидной смолы - max 2,1%, плотность 50 кг/м³+/-15%);
skruz AL цилиндры кашированные алюминиевой фольгой
(органических веществ на основе фенолформальдегидной смолы - max 2,5% плотность 75 кг/м³+/-15%)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20.)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ **Н.П. Копылов**
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ **А.И. Терешкин**
подпись, инициалы, фамилия

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ * Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР * ССПБ.RU.ПБ01 *

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 МФ РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2008 г.